



國立台東大學附屬體育高級中學  
總務處標準作業程序

水電技士  
飲用水水質檢驗  
標準作業程序

文件編號	10-71-007
版本	Ver 1.0
頁次	1/1

法令依據	飲用水管理條例			
責任者	作業流程	申請時程	內容及注意事項	使用書表
總務處與 水電技士  負責保養廠商  水電技士與 負責保養廠商  水電技士  水電技士	<pre> graph TD     A[飲用水水質檢驗] --&gt; B[與廠商簽訂定期檢驗合約]     B --&gt; C[廠商定期檢驗]     C --&gt; D{審核檢驗報告}     D -- 合格 --&gt; E[公開檢驗報告]     D -- 不合格 --&gt; F[立即停用，通知飲水設備保養廠商改善]     F -- 改善及複檢完成 --&gt; G[辦理請款]     E --&gt; G     G --&gt; H[水質檢查報告及檢驗表歸檔]           </pre>	每季一次	學校提供檢驗飲水機數量共 64 台，依飲用水設備維護管理辦法每次檢驗 8 台，8 台地點由校方指定。  檢查項目須包含有大腸桿菌群、總落菌數、硝酸鹽氮、砷及自由有效餘氯數。	飲用水水質標準檢查表
備註				